



СВЕРЖДАЮ
М.П. И.А.Макарова
апреля 2013г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима»**

1.2. Адрес объекта **Тюменская область, город Ишим, ул. Малая Садовая, 71**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2-х** этажей, 1692,3 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **8775,0** кв.м

1.4. Год постройки здания **1976**, последнего капитального ремонта - **2007**.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего нет.**
, капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима», СРЦН «Согласие» г.Ишима.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 627750, Тюменская область, город Ишим, ул. Малая Садовая, 71

1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность) **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности - **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность - **региональная.**

1.11. Вышестоящая организация – Департамент социального развития Тюменской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **625048**, ул. Республики, д.83а, г. Тюмень, Департамент социального развития Тюменской области.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности - социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые, социально-бытовые, социально-медицинские.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость – 10 чел., вместимость – 120 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Свободный путь для движения транспорта.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует, нет необходимости

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта не более 300 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (С, К, О)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (С, К, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,К,О,У,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как не организованная доступность, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2 квартал 2013 г. – 4 квартал 2013 г. в рамках исполнения Плана мероприятий по обеспечению доступности объектов АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» г.Ишима» на 2013г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):Согласование Общественной организации «Ишимской городской организации Всероссийского общества инвалидов»
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «29» апреля 2013 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «29» апреля 2013 г.
3. Решения рабочей Комиссии от «29» апреля 2013 г. в составе:
 - Председателя ИОО ВОИ, Смыковой Н.Л.
 - Заместитель директора по организационно-методической работе, Козловой В.П.
 - Заместитель директора по хозяйственной части, Веселовой Л.С.
 - Заведующая отделением дневного пребывания несовершеннолетних с ограниченными возможностями, Слабожаниной О.В.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

И.А.Макарова

«09» апреля 2013г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима»

1.2. Адрес объекта Тюменская область, город Ишим, ул. Малая Садовая, 71

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 1692,3 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта - 2007.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* нет.

, *капитального* нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима», СРЦН «Согласие» г. Ишима

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 627750, Тюменская область, город Ишим, ул. Малая Садовая, 71.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) региональная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент социального развития Тюменской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 625048, ул. Республики, д.83а, г. Тюмень, Департамент социального развития Тюменской области.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) социальная защита.

2.2 Виды оказываемых услуг социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые, социально-бытовые, социально-медицинские

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость – 10 чел., вместимость – 120 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Свободный путь для движения транспорта, от входа на территорию учреждения до объекта назначения,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта не более 300 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*
(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано нет

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

И.А.Макарова

«29» апреля 2013г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Тюменская область

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«29» апреля 2013 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима».

1.2. Адрес объекта Тюменская область, город Ишим, ул. Малая Садовая, 71

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 1692,3 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8775,0 кв.м

1.4. Год постройки здания _____, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет,
капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима», СРЦН «Согласие» г.Ишима

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 627750, Тюменская область, город Ишим, ул. Малая Садовая, 71.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта не более 300 м

3.2.2 время движения (пешком) не более 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (С, К, О)	---	1-
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (С, К, О)	-	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,К,О,У,Г)	-	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	-	---
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О)	-	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (С,Г)	-	---
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	---	---

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (с дополнительной помощью).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объекте**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Общественной организации «Ишимской городской организации Всероссийского общества инвалидов»;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|-------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | __2__ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | __2__ | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | __2__ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | __2__ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | __2__ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | __2__ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на __3__ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на __0__ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) __нет__ _____

Руководитель
рабочей группы

Председатель ИГО ВОИ

Смыкова Н.Л.

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по организационно-методической работе

Козлова В.П.

(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по хозяйственной части

Веселова Л.С.

(Должность, Ф.И.О.)


Заведующая отделением дневного пребывания несовершеннолетних с ограниченными возможностями

Слабожанина О.В.


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)



(Подпись)



(Подпись)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано «29» апреля 2013 г. (приказ № 50)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «29» апреля 2013 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима».

Тюменская область, город Ишим, ул. Малая Садовая, 71

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	--	---	---	---	---	---
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1	Отсутствует тактильная плитка	С	Установка тактильной плитки	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	2	Отсутствует защитное противоскользящее облицовочное устройство Нет контрастной полосы Отсутствует пандус	О, С, К	Установка защитного противоскользящего облицовочного устройства Нанесение контрастной полосы Установка пандуса	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	2	Отсутствует пандус	К, О	Установить пандус для одностороннего движения шириной не менее 1 метра	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	---	---	---	---	---
	ОБЩИЕ требования к зоне	---	-	-	Отсутствует тактильная плитка Отсутствует защитное противоскользящее облицовочное устройство Нет контрастной полосы	ДП-И (О,С)	Установка тактильной плитки Установка защитного противоскользящего облицовочного устройства	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР

					Отсутствует пандус		Нанесение контрастной полосы	
							Установка пандуса	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДП-И (С,К,О)	-	-	Установка защитного противоскользящего облицовочного устройства Нанесение контрастной полосы Нанесение тактильных средств на покрытие пешеходных путей Установить пандус

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (с дополнительной помощью).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «29»апреля 2013 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима».

Тюменская область, город Ишим, ул. Малая Садовая, 71

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутствует защитное противоскользящее облицовочное устройство Нет контрастной полосы	О,С	Установка защитного противоскользящего облицовочного устройства Нанесение контрастной полосы	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
2.2	Пандус (наружный)	нет		2	Отсутствует пандус	К,О	Установить пандус для одностороннего движения шириной не менее 1 метра	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			Отсутствует защитное противоскользящее облицовочное устройство Нет контрастной полосы Отсутствует пандус	ДП-И (К,О,С)	Установка защитного противоскользящего облицовочного устройства Нанесение контрастной полосы Установка пандуса	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДП-И			Установка защитного противоскользящего облицовочного устройства Нанесение контрастной полосы

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно с дополнительной помощью).

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «29»апреля 2013 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима».

Тюменская область, город Ишим, ул. Малая Садовая, 71

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	6	Наличие перепадов отметки полов и порогов Отсутствие поручней-перил	К,О	Устройство пандусов в местах перепада отметки полов и демонтаж порогов Установка поручней-перил	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3	Отсутствует защитное противоскользящее облицовочное устройство (уголок)	О	Установка защитного противоскользящего облицовочного устройства (уголок)	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		3	Отсутствие пандуса	К, О	Приобретение универсального раздвижного телескопического пандуса (длиной 3,5 м.)	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		3	Отсутствие подъемной платформы	К,О	Приобретение подъемной платформы	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
3.5	Дверь	есть		4	Отсутствует автоматическое устройство для открывания дверей Не соответствие дверных блоков требованиям СНиП 35-01-2001	О,С,К,У, Г	Установка автоматического устройства для открывания дверей, установка новых дверных блоков	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, С,К, У,Г)			Установка защитного противоскользящего облицовочного устройства (уголок) Приобретение универсального раздвижного телескопического пандуса (длиной 3,5 м.) Приобретение подъемника (гусеничный ступенькоход) Установка автоматического устройства для открывания дверей

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (с дополнительной помощью).**

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «29» апреля 2013 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-В			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: : **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.**

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима».

Тюменская область, город Ишим, ул. Малая Садовая, 71

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	--	5	отсутствуют поручни	к, о	установка ТСП (поручни для раковины и унитаза)	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	--	--	--	--	--	--
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	--	--	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	--	--	--	отсутствуют поручни	к, о	установка ТСП (поручни для раковины и унитаза)	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Сервисная зона	дп-и (к,о)	--	--	установка ТСП (поручни для раковины и унитаза)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (с дополнительной помощью).

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима».

Тюменская область, город Ишим, ул. Малая Садовая, 71

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	--	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	--	--	отсутствует информационное оборудование	С, Г	установка оборудования	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
6.3	Тактильные средства	нет	--	1	Отсутствует тактильная плитка	С	монтаж плитки	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	--	--	отсутствует информационное оборудование Отсутствует тактильная плитка	С, Г	установка оборудования монтаж плитки	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации об объекте	ДП-И (С, Г, У)	-	-	Капитальный ремонт по согласованию с ДСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (с дополнительной помощью).